

## **07/2024-10. УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об ограничении в автоматическом  
обновлении устройства Hart Master OS**

<b>Дата выпуска уведомления</b>	19.07.2024
<b>Версия</b>	07/2024-10
<b>Степень серьезности</b>	Средний уровень

## Затрагиваемые продукты

Ограничение распространяется на модуль аналогового ввода AI 16 081, в проектах, созданных на версии пакета обновления для среды разработки в диапазонах от 1.7.0.0 до 1.7.0.6.

## Описание ограничения

При открытии проекта, созданного на версиях 1.7.0.0 - 1.7.0.6 включительно, в более новой версии пакета обновления, не будет происходить автоматического обновления устройства Hart Master OS.

## Возможные пути обхода ограничения

Для обхода ограничения необходимо будет обновить устройство вручную:

- в окне дерева устройств поместите курсор на название устройства <...>**Hart\_Master\_OS**, правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню, выберите пункт **Обновить устройство...** (Рисунок 1);




Рисунок 1 – Обновление устройства

- Откроется окно **Обновить устройство**, выберите новую версию устройства и нажмите на кнопку *Обновить устройство*.

## Степень серьезности

Категория	Влияние ограничения	Серьезность
Программное ограничение	Накладывается ограничение на автоматическое обновление устройства Hart Master OS, созданного на версиях 1.7.0.0 - 1.7.0.6 включительно, в более новой версии пакета обновления	Средний уровень